


Ampliamento dell'annesso agricolo adibito a frantoio  
Relazione geologica - idrogeologica e sismica con caratterizzazione geotecnica  
Firenze, giugno 2012

DSPH 2				
Prof. (da...a, cm)	N <sub>SPT</sub>	$\Phi$ (°)	Cu (t/mq)	E <sub>ed</sub> (kg/cmq)
0 - 100	*	*	*	*
100 - 180	3	24	4	36
180 - 620	4	27	6,7	60
620 - 800	16	37	21,6	195
800 - 880	27	43	35,7	321

Diagramma Z (N) - Rd (N)

Committente : Dott. Geol. Francesco Ghari  
 Nota : --  
 Indagine : 7A-167-04 - Certificato di prova : 146/04  
 Località : San Casciano  
 Numero prova : 2 a  
 Data prova : 03/03/2004  
 Nota operative : Tubo piezometrico ml 9,00  
 Profondità falda : -- (cm)  
 Num. aste inizio : 2



Legenda

Ascisse : Nc - numero di colpi (tratto grafico marcato)  
 : Rd - resistenza penetrazione dinamica (in Kg/cm<sup>2</sup>)  
 Ordinate : Z - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche  
 Sede Operativa: Via di Ugnano 41 B - Firenze  
 Tel. 055-7875348 Fax. 055-7320415